

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FG/H01-PXJY-105

施工部位	1# 风机箱变	检验时间	2019 年 10 月 20 日
------	---------	------	------------------

检验项目：外观及尺寸

检验依据：《砌体工程施工质量验收规范 GB50204-2015》

检验方式：钢卷尺

问题及处理情况：根部有小范围蜂窝现象，施工单位整改后验收合格。

相关监理文件索引：

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它

项目监理部（章）：
专业监理工程师：[Signature]
日期：2019 年 10 月 20 日