

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：TGH01-PXJY-109

施工部位	10#机基基础	检验时间	2019年10月21日.
------	---------	------	--------------

检验项目：钢筋机械连接,绑扎,模板安装.


检验依据：《模板钢筋工程施工验收规范》2018

检验方式：钢量尺,水准仪

问题及处理情况：
1.钢筋间距不均匀,局部保护层厚度不够,
2.模板内未清理干净,
施工单位整改后,二次验收合格.

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部（章）：

专业监理工程师：朱居安

日期：2019年10月21日.