

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目  
编号：7GHI-PXY-112

|                                                                   |                  |                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 施工部位                                                              | 110kV变电站电气楼室内电缆沟 | 检验时间                                               | 2019年10月22日 |
| 检验项目：钢筋绑扎、模板安装                                                    |                  |                                                    |             |
| 检验依据：《钢筋绑扎验收规范及验收标准 2018》<br>《模板施工及验收规范 2018》                     |                  |                                                    |             |
| 检验方式：钢卷尺巡视、旁站测量实测。                                                |                  |                                                    |             |
| 问题及处理情况：检查问题 模板混凝土清理不彻底起块少，要求监理单位整改。<br>施工单位整改完成后二次验收合格，允许下道工序施工。 |                  |                                                    |             |
| 相关监理文件索引：                                                         |                  |                                                    |             |
| <input type="checkbox"/> 检测报告                                     |                  |                                                    |             |
| <input type="checkbox"/> 检评记录                                     |                  |                                                    |             |
| <input type="checkbox"/> 监理工程师通知                                  |                  |                                                    |             |
| <input type="checkbox"/> 工程暂停令                                    |                  |                                                    |             |
| <input type="checkbox"/> 其它                                       |                  |                                                    |             |
|                                                                   |                  | 项目监理部（章）：<br>专业监理工程师：[Signature]<br>日期：2019年10月22日 |             |