

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-113

施工部位	18# 箱变	检验时间	2018年10月22日
------	--------	------	-------------

检验项目： 破外观尺寸及偏差、观感质量

检验依据： <建设工程施工质量验收统一标准>
<混凝土结构工程施工质量验收规范>、设计图纸

检验方式： 用钢卷尺测量、目测

问题及处理情况： 拆模后发现局部区域有气泡现象，要求整改
施工单位整改后，二次验收检查符合要求，
允许进入下道工序施工。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部 (章)： 
专业监理工程师： 
日期：2018年10月22日