

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXY-116

施工部位	110kV 站构支架、设备基础及基础	检验时间	2019 年 10 月 25 日
检验项目：钢筋绑扎模板安装。			
检验依据：《钢筋绑扎验收规范及标准 2018》 《模板施工及验收规范 2018》			
检验方式：钢尺、巡视旁站尺量实测			
问题及处理情况：检查问题：底板混凝土没有清理干净，要求整改。 整改单整改完成后二次验收合格要求允许下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
 项目监理部（章） 专业监理工程师：黄清 日期：2019 年 10 月 25 日			