

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-118

施工部位	14#15#箱变基础	检验时间	2019年10月28日
------	------------	------	-------------

检验项目：钢筋绑扎，模板安装

检验依据：《钢筋、模板工程施工验收规范》2018

检验方式：钢卷尺、水准仪

问题及处理情况：
模板内未清理干净。
施工后派人将模板内杂物清理干净后验收合格

相关监理文件索引：

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它

项目监理部（章）：
专业监理工程师：朱书全
日期：2019年10月28日