

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PKJY-120

施工部位	设备基础、机罩基础	检验时间	2019年10月28日
检验项目：钢筋绑扎、模板验收。			
检验依据：1、《混凝土结构工程施工规范及标准2018》 2、《模板施工及验收规范2018》及设计图纸。			
检验方式：钢筋尺量测、同测仪检测检查。			
问题及处理情况：检查发现基础坑内有垃圾及杂物、钢筋保护层不足要求施工单位进行整改。施工单位整改后二次验收符合要求。同意下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：[签名] 日期：2019年10月28日	