

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-123

施工部位	1#3#机基基础	检验时间	2019年10月30日
检验项目：钢筋绑扎连接、绑扎、模板安装。			
检验依据：《模板、钢筋工程施工验收规范》2014。			
检验方式：钢卷尺、水准仪			
问题及处理情况： 1. 模板缝隙较大未封堵，模板内垃圾未清理干净。 2. 钢筋局部有锈蚀。 施工单位整改后，验收合格。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部(章)： 专业监理工程师：朱春全 日期：2019年10月30日			