

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FG1101-PXJY-125

施工部位	11#塔机基础	检验时间	2019年10月31日
检验项目：钢筋机械连接，绑扎，模板安装。			
检验依据：《钢筋、模板工程施工验收规范》2018			
检验方式：钢卷尺，水准仪			
问题及处理情况： 1.个别钢筋接头部位不符合要求，局部有漏绑， 施工单法查改后，验收合格。			
相关监理文件索引： <input type="checkbox"/> 检测报告 <input type="checkbox"/> 检评记录 <input type="checkbox"/> 监理工程师通知 <input type="checkbox"/> 工程暂停令 <input type="checkbox"/> 其它			
			项目监理部(章): 专业监理工程师: <u>朱为忠</u> 日期: 2019年10月31日