

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-126

施工部位	机舱电缆沟	检验时间	2019年11月01日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装			
检验依据：《钢筋绑扎验收规范及验收标准 2018》 《模板施工及验收规范 2018》			
检验方式：钢卷尺、巡视、旁站、量实测。			
问题及处理情况：检查问题底模清理不干净，垫块缺少。 施工单位整改完成后二次验收，基本符合要求 允许下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部（章）：	专业监理工程师：[Signature]
		日	期：2019年11月01日