

工程平行检验记录

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGK01-PXJY-130

施工部位	110kV 站 SVL 基础	检验时间	2019 年 11 月 03 日
检验项目: 钢筋绑扎、模板安装。			
检验依据: 《钢筋绑扎及验收规范 2018》 《模板施工及验收规范 2018》			
检验方式: 钢卷尺测量、经纬仪测量。			
问题及处理情况: 检查发现基础坑内有沙石, 钢筋保护层厚度不符合, 要求施工单位进行整改。 整改完成后经二次验收符合要求和允许下道工序施工。			
相关监理文件索引:			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			



项目监理部 (章):
专业监理工程师: [Signature]
日期: 2019 年 11 月 03 日