

工程平行检验记录

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: F6Hd-PXY-131

施工部位	SVG 基础拆模		检验时间	2019 年 11 月 03 日
检验项目: 1. 混凝土基础拆模外观质量. 2. 基础外观尺寸偏差. 检验依据: 《建设工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》. 检验方式: 用钢卷尺测量. 目测. 问题及处理情况: 基础拆模过早, 对基础边缘不到位需 施工单位进行整改. 施工单位整改, 符合要求, 允许下道工序 施工. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它				
			项目监理部 (章):  专业监理工程师:  日期: 2019 年 11 月 03 日	