

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F62K101-PXJY-134

施工部位	110kV 升压站中水沟	检验时间	2019 年 11 月 10 日
检验项目：钢筋绑扎、支模安装。 检验依据：《《钢筋绑扎验收规范及验收标准 2018》》。 《《模板施工验收规范 2018》》。 检验方式：钢筋用游标卡尺及卷尺测量，模板用仪器测量。 问题及处理情况：经检查发现钢筋保护层不够，要求施工队 位进行整改。 施工队整改后，第二次验收合格。 要求：同意下道工序施工。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章） 专业监理工程师：[签名] 日期：2019 年 11 月 10 日	