

平行检验记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JZL5-NJBT-005

检验对象分类			设备 ☐	材料	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	西区车棚接地扁钢焊接	实施单位	先能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	扁钢型号、规格	设计要求	40X4mm		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	60um		
3	焊接搭接面	设计要求	>100mm		
4	焊缝质量	设计要求	三面满焊.		
5	焊接接头防腐	设计要求	两层防腐油漆		
检验结论			合格.		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪		
检验人员	郭子红		检验日期	2019年7月15日	