

平行检验记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目 编号: JZL5-NJBT-PXJY-014

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏并网逆变器	材料型号规格	CPS SCA70KTL-D0
		生产厂家		使用部位	成品车棚
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	中易建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	马少经	检验日期	2019 年 11 月 20 日		