

平行检验记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目 编号: JZL5-NJBT-PXJY-015

检验对象分类			☒ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	低压封闭式配电柜	设备型号规格	JXF
		生产厂家		安装位置	成品车棚
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	中易建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	防护等级	符合设计、合同要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	元器件	完好、无松动	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	开关和熔断器	断开灵活、可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	位置	符合图纸设计	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	支架和固定螺栓	镀锌件	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	接地	应牢固、可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	接地线的截面	符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格		
检验人员	马少强		检验日期	2019年11月21日	