

平行检验记录表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目 编号：JZL5-NJBT-PXJY-017

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	屋面支架
	工序	工序名称		实施单位	中易建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	零部件数量	齐全	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	材质	符合图纸设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	安装位置	符合图纸设计	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	安装标高	与图纸设计一致	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	安装方向	方向正确	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	中心线偏差	≤2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	马少经	检验日期	2019 年 12 月 7 日		