

平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目 编号：JZL5-NJBT-PXJY- 22

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论
1.	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及厚度	按设计规定	对照图纸检查	合格
2.		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用尺检查	合格
3.		相邻两接地体间距离	$\geq 5\text{m}$ (或按设计规定)		合格
4.		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5.	接地 装置 连接	搭接 长度	扁钢与扁钢	用尺检查	合格
6.			圆钢与圆钢或圆钢与扁钢		合格
7.			扁钢与钢管(角钢)	观察检查	合格
8.		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9.		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格
10.		与其他接地装置间连接点数	≥ 2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格
11.	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格
12.		密实度	分层夯实	观察检查	合格
13.	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论		符合要求			
检验人员		张少强	检验时间	2019.12.20	