

平行检验记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 编号：ZHLJL-PXJC-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	木模板	材料型号规格	1.22mx2.44m
		生产厂家	廊坊胜芳木制品有限公司	使用部位	光伏支架条形基础
	工序	工序名称	光伏支架条形基础模板拆除	施工单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施	应按施工技术方案执行	已经按照施工技术方案执行		
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	砼外观符合规范要求		
3	模板拆除	模板拆除时，不应対基础形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。	拆除的模板和支架已经及时清运。		
4	以下空白				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、回弹仪		
检验人员	[Signature]		检验日期	2019年06月24日	



扫描全能王 创建