

平行检验记录表

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号: ZHJL-PXJC-009

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称	商砼	材料型号规格
		生产厂家	慈溪市辰波建材有限公司	使用部位
	工序	工序名称	光伏支架条形基础 混凝土外观检查	施工单位
		其他	江苏中天科技工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收	无缺陷。 符合规范要求。	
2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收	合格	
3	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷	符合规范要求	
4	标高偏差(层高) mm	±10	2mm 3mm -1mm -2mm	
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员	黄秋平		检验日期	2019年01月27日



扫描全能王 创建