

平行检验记录表

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程 编号: ZHJL-PXJC-019

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	室外电缆沟土方开挖	施工单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符合设计要求		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。	符合要求		
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	-20 -15 -25-30-10		
4	基坑、基槽长度、宽度(由设计中心线向两边量) 偏差	+20~0mm	+20 +15 +10 +5 +18		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	20 15 10 8 15		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	商限年		检验日期	2018年08月22日	



扫描全能王 创建