

平行检验记录表

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程
 编号: YJBPD-ZH-JYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	江苏中电公司
		其他	10kV AE 4 号开关柜张修修		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
一	执行	GB50103-2002			
	开关柜至母线		±2mm		
	开关柜纵向直线		±3mm		
	开关柜架面度		1mm		
检验结论		符合规范要求			
检验仪器及编号		2 米钢卷尺			
检验人员	徐维星		检验日期	2009 年 9 月 19 日	