

平行检验记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：PXWD-ZHJL-001

检验对象分类		☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
名称		支架	实施单位	西安热工研究院有限公司
其它			地点	风电场升压站内
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	符合要求
2	材料尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求
5	材料各孔洞	设计要求	游标卡尺测量	符合要求
6	镀锌层厚度	设计要求	镀锌测厚仪	符合要求
7				
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺、镀锌测厚仪		
检验人员		郭雷	检验日期	2019年6月24日



扫描全能王 创建