

平行检验记录表

工程名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：PXWD-ZHJL-062

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		支架安装	实施单位	西安拙工研究院有限公司
其它			地点	辅助综合楼
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	符合要求。
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	符合要求。
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求。
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	符合要求。
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	符合要求。
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	符合要求。
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	符合要求。
检验结论		符合要求。		
检验仪器及编号		钢尺		
检验人员		郭雷	检验日期	2019年6月25日



扫描全能王 创建