

工程平行检验记录

表号: GF-B24

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-006

施工部位	支架基础浇筑	检验时间	2019.07.27
检验项目: 基础浇筑 检验依据: 设计图纸 检验方式: 钢卷尺、游标卡尺, 检查模板安装符合设计要求, 混凝土浇筑符合设计要求, 预支构建符合设计要求。 问题及处理情况: 振捣不到位, 混凝土支墩外部有蜂窝麻面现象, 提醒后, 已全部整改。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章):  总监理工程师: 徐耀生 专业监理工程师: 张金星 日期: 2019.7.27			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 项目经理: _____ 专业主管: _____ 日期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。