

工程平行检验记录

表号: GF-B24

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-007

施工部位	支架基础浇筑	检验时间	2019.08.02
------	--------	------	------------

检验项目: 混凝土基础。

检验依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定。

检验方式: 钢卷尺、游标卡尺, 检查基础安装符合设计要求, 混凝土浇筑符合设计要求, 预支构建符合设计要求。

问题及处理情况: 振捣不到位, 混凝土支墩外部有蜂窝麻面现象, 并下发了监理通知单 (XXGF-002)。

相关监理文件索引:

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☒ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 陈平

日

期: 2019.8.2

建设管理单位意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: _____

专业主管: _____

日 期: _____

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。