

工程平行检验记录

表号: GF-B24

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-008

施工部位	光伏支架	检验时间	2019.08.11
检验项目: 光伏支架。 检验依据: 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205—2001 的规定。 检验方式: 钢卷尺、游标卡尺, 检查光伏支架尺寸符合设计要求。 问题及处理情况: 光伏支架镀锌层有擦伤, 并下发了设备缺陷通知单 (XXGF-001)。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☒ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章):  总监理工程师: 徐程生 专业监理工程师: 陈文前 日期: 2019.08.11			
建设管理单位意见: 同意验收意见 建设管理单位:  项目经理: 李景松 专业主管: 王付强 日期: 2019年8月11日			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。