

工程平行检验记录

表号: GF-B24

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-013

施工部位	接地	检验时间	2019.09.11
检验项目: 箱变接地。 检验依据: 接地规范要求。 检验方式: 万用表对 B#箱变接地进行电阻检查, 各点检查数值符合规范要求。 问题及处理情况: 无。 相关监理文件索引: ☐检测报告 ☐检评记录 ☐监理工程师通知 ☐工程暂停令 ☐其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 徐耀生 专业监理工程师: 陈子刚 日 期: 2019.09.11			
建设管理单位意见: 同意验收意见. 建设管理单位(章):  项目经理: 许子欣 专业主管: 陈子刚 日 期: 2019.09.11			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。