



# 工程平行检验记录

表号: GF-B24

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-020

施工部位	高压电缆中间头制作	检验时间	2019.11.16
<p>检验项目: 高压电缆头中间制作。</p> <p>检验依据: 高压电缆头制作规范规定。</p> <p>检验方式: 电缆头制作人员有资质证书; 电缆头有出厂合格证; 电缆头切割长度符合厂家要求; 监督打磨、杂质清理符合要求。</p> <p>问题及处理情况: 无。</p> <p>相关监理文件索引:</p> <p><input type="checkbox"/> 检测报告</p> <p><input type="checkbox"/> 检评记录</p> <p><input type="checkbox"/> 监理工程师通知</p> <p><input type="checkbox"/> 工程暂停令</p> <p><input type="checkbox"/> 其它</p> <p style="text-align: right;">             项目监理部 (章):               总监理工程师: 徐耀生              专业监理工程师: 陈涌              日期: 2019.11.16         </p>			
<p>建设管理单位意见:</p> <p style="text-align: center;">同意</p> <p style="text-align: right;">             建设管理单位 (章):               项目经理: 许志斌              专业主管: 许志斌              日期: 2019.11.16         </p>			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。