

# 平行检验记录表

工程名称：清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号：011

| 检验对象分类          |           |         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备        | 设备名称    |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|                 |           | 生产厂家    |                             | 安装位置                        |                                        |
|                 | 材料        | 材料名称    |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|                 |           | 生产厂家    |                             | 使用部位                        |                                        |
|                 | 工序        | 工序名称    | 电缆敷设                        | 实施单位                        | 西安黄河光伏科技有限公司                           |
|                 |           | 其他      |                             |                             |                                        |
| 序号              | 检 验 项 目   | 质量标准    | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1               | 电缆沟深度     | ≥1200mm | 合格                          |                             |                                        |
| 2               | 沟内平整无石块   | 国标规范    | 合格                          |                             |                                        |
| 3               | 铺沙盖砖      | 设计图纸    | 合格                          |                             |                                        |
| 4               | 过路穿管管口喇叭形 | 国标规范    | 合格                          |                             |                                        |
| 5               |           |         |                             |                             |                                        |
| 6               |           |         |                             |                             |                                        |
| 7               |           |         |                             |                             |                                        |
| 8               |           |         |                             |                             |                                        |
| 检验结论            |           | 合格      |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号         |           | 明虎尺     |                             |                             |                                        |
| 检验人员            | 南玉荣       | 检验日期    | 2018年 8月 30日                |                             |                                        |

## 填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



扫描全能王 创建