

平行检验记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	江苏文正工程有限公司
		其他	4#井后段		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	光伏组件型号、规格	设计要求	符合要求		
2	光伏组件安装	光伏组件或方阵应按设计要求可靠固定在支架和连接件上；组件串的排列应符合设计要求；	符合要求		
3	光伏组件接地	组件间、组件与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠；	符合要求		
4	光伏组件允许误差	组件相邻组件间边缘高度允许误差 $\leq 2\text{mm}$ ，同组组件间高度允许误差 $\leq 5\text{mm}$ ；	符合要求		
5	安装位置	设计图纸	符合要求		
6	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
7	安装角度	方向正确	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	黎建光	检验日期	2019 年 10 月 5 日		