

平行检验记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL/PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桥架安装	实施单位	江苏文正工程有限公司
		其他	1. 2. 3. 4#屋顶		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	螺栓紧固情况	设计要求	符合要求		
2	桥架的平整度	设计要求	符合要求		
3	桥架的直线度	设计要求	符合要求		
4	桥架各部位相对尺寸	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺			
检验人员	殷建光	检验日期	2019 年 10 月 7 日		