

平行检验记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢焊接	实施单位	江苏文正工程有限公司
		其他	5#屋面光伏网接地		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	符合要求		
2	焊接搭接面	设计要求	符合要求		
3	焊缝质量	设计要求	符合要求		
4	焊接处防腐	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺			
检验人员	黎建光	检验日期	2019年10月29日		