

平行检验记录表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-PJ-003

检验对象分类			☐ 设备		☒ 材料		☐ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格				
		生产厂家		安装位置				
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	50*50、200*100			
		生产厂家	浩翔电气集团有限公司浙江分公司	使用部位	光伏区			
	工序	工序名称		施工单位	中易建设有限公司			
		其他						
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果				备注	
1	外观	无损、无变形	符合要求					
2	镀锌层厚度	$\geq 65 \mu m$	70	67	85	68	65	
3	内部	无毛刺、无锐边	符合要求					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
检验结论			合格					
检验仪器及编号			镀锌层测厚仪					
检验人员	李东洲		检验日期		2019年7月26日			



扫描全能王 创建