

平行检验记录表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-PJ-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	400*150、500*200
		生产厂家	浩翔电气集团有限公司浙江分公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		施工单位	中易建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	外观	无损、无变形	符合要求		
2	镀锌层厚度	$\geq 65 \mu m$	75 80 109 68 70		
3	内部	无毛刺、无锐边	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀锌层测厚仪			
检验人员	李亚州		检验日期	2021年7月16日	



扫描全能王 创建