

平行检验记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架后立柱	材料型号规格	SC41
		生产厂家	华鼎太阳能	使用部位	支架安装
	工序	工序名称		施工单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形、与设计相符	符合设计要求		
2	外形尺寸	设计图纸、技术协议	符合设计、技术协议要求		
3	零部件数量	齐全	符合设计要求		
4	质量证明文件	齐全	齐全有效		
5	镀锌层厚度	设计图纸≥85 微米	符合设计要求		
6					
7					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、测厚仪		
检验人员	吴振平		检验日期	2019 年 08 月 11 日	