

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 隆化县村级光伏发电站项目(二)

编号: ZHJ-LJFP-04

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称	支架	材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	热镀锌扁铁 镀锌层、尺寸检查	实施单位
其他		三合一, 新庄, 智良子, 破子沟, 可渡沟,		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
01	热镀锌扁铁 镀锌层、尺寸	设计要求: 图纸设计热镀锌扁铁镀锌层厚度 65um 以上, 尺寸 40*4*6	符合设计要求	
检验结论		符合设计要求		
检验仪器及编号		镀锌测厚仪		
检验人员	王书全	检验日期	2019 年 9 月 19 日	