GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)　　编号：ZHJL-LHFP-00[illegible]

检验对象分类			□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	地锚桩成孔	实施单位	河北华通科技股份有限公司
		其他	三点一		

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
01	地锚桩成孔现场检查！孔深1.6米，直径200符合设计图纸要求。	设计要求：地锚桩成孔深1500mm，孔径200mm	符合设计要求	

检验结论	符合设计要求		
检验仪器及编号	钢尺		
检验人员	王国富	检验日期	2019年9月25日