

平行检验记录表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号: ZHJL-LHFP-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	拉杆连接件、压地螺丝、内六角螺栓尺寸检查	实施单位	河北华通科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
01	拉杆连接件、压地螺丝、内六角螺栓尺寸	设计要求: 图纸设计拉杆连接件尺寸 L63*6*50、压地螺丝 8*45	符合设计要求		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		游标卡尺			
检验人员	王孝全	检验日期	2019年9月22日		

