

平行检验记录表

工程名称:隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号:ZHHL-LHFP-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地环网焊接	实施单位	河北华通科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
01	外环网接地!现场检查开挖深度800mm.扁铁40x4,焊接符合设计图纸要求。		设计要求:外环网接地,深度800mm.扁铁40x4	符合设计要求	
检验结论			符合设计要求。		
检验仪器及编号			游标卡尺、钢尺		
检验人员	王孝奎		检验日期	2019 年10月15日	

