

平行检验记录表

工程名称: 背心谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6--ZHJL-009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站电缆沟土方开挖	实施单位	江苏溪阳建设集团有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求			
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度。	合格		
3	高 差	0~-50mm	合格		
4		基坑、基槽长度、宽度(由设计中心线向两边量) 偏差+20~0mm	合格		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	王明官	检验日期	2019 年 8 月 6 日		



扫描全能王 创建