

平行检验记录表

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-015

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 4#、8#、12# 箱变基础定位放线及 高程控制	实施单位	江苏溧阳建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的 主轴线设控制桩。桩 深度应超过冰冻土 层。各建（构）筑物 不应少于 4 个	合格		
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精 度要求	合格		
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精 度要求	合格		
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准 的规定	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		全站仪 812639			
检验人员	王明官	检验日期	2019 年 8 月 23 日		



扫描全能王 创建