

平行检验记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6--ZHJL-024

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站一次舱、二次舱基础定位放线及高程控制	实施单位	江苏溧阳建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	控制桩测设		根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于 4 个	合格	
2	平面控制桩精度		应符合二级导线的精度要求	合格	
3	高程控制桩精度		应符合三等水准的精度要求	合格	
4	全站仪定位精度		应符合现行有关标准的规定	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			全站仪 82639		
检验人员	王明官		检验日期	2019 年 8 月 5 日	



扫描全能王 创建