

平行检验记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目 编号：JXM6--ZHJL-035

检验对象分类			□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 4、5、6 塔杆基础土方开挖	实施单位	五洋电力建设股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	开挖基础放线	按图纸定位，并外放系数撒灰放样。	合格		
2	设备检查	挖机是否年审，操作员是否有操作证。	合格		
3	开挖深度	架好水平仪，按照图纸设计要求实测深度达到允许误差的范围。	合格		
4	坑基周围做好防护	做好警戒标志。	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水准仪 AS8754			
检验人员	王明富	检验日期	2019 年 10 月 7 日		

