

平 行 检 验 记 录 表

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

检验对象分类			□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
	材料	生产厂家		安装位置	
		材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	T.序	工序名称	外线 7、8、9 塔杆基础定位放线及高程控制	实施单位	五洋电力建设股份有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于 4 个	合格		
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	合格		
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	合格		
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		全站仪 812639.			
检验人员	王明富	检验日期	2009 年 10 月 5 日		



扫描全能王 创建