

平行检验记录表

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目 编号: JXM6--ZHJL-039

检验对象分类			□ 设备		□ 材料		☑ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	外线 7、8、9 塔杆基础土方开挖	实施单位	五洋电力建设股份有限公司		
		其他					
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注		
1	开挖基础放线		按图纸定位, 并外放系数撒灰放样。	合格			
2	设备检查		挖机是否年审, 操作员是否有操作证。	合格			
3	开挖深度		架好水平仪, 按照图纸设计要求实测深度达到允许误差的范围。	合格			
4	坑基周围做好防护		做好警戒标志。	合格			
检验结论			合格				
检验仪器及编号			经纬仪 32639				
检验人员	王朋官	检验日期	2019 年 10 月 8 日				

