

平行检验记录表

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目 编号: JX06--ZHJL-042

检验对象分类			□设备		□材料		☑工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格				
		生产厂家		安装位置				
	材料	材料名称		材料型号规格				
		生产厂家		使用部位				
	工序	工序名称	外线 10、11、12 塔杆基础定位放线及高程控制		实施单位	五洋电力建设股份有限公司		
其他								
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注				
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于 4 个	合格					
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	合格					
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	合格					
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	合格					
检验结论		合格						
检验仪器及编号		全站仪 812639						
检验人员	王明官	检验日期	2019 年 10 月 9 日					

