

平行检验记录表

工程名称：北鑫湖家集20MWp渔光互补光伏电站项目

编号：JX06--ZHJL-043

检验对象分类			□设备		□材料		☑工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格		五洋电力建设股份有限公司		
		生产厂家		安装位置				
	材料	材料名称		材料型号规格				
		生产厂家		使用部位				
	工序	工序名称	外线 10、11、12 塔杆基础土方开挖	实施单位				
		其他						
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注				
1	开挖基础放线	按图纸定位，并外放系数撒灰放样。	合格					
2	设备检查	挖机是否年审，操作员是否有操作证。	合格					
3	开挖深度	架好水平仪，按照图纸设计要求实测深度达到允许误差的范围。	合格					
4	坑基周围做好防护	做好警戒标志。	合格					
检验结论		合格						
检验仪器及编号		水准仪 158754 合格						
检验人员	王明官	检验日期	2019 年 10 月 10 日					

