

平行检验记录表

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桥架安装	实施单位	安徽北辰能源工程技术有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桥架布置走向检查		设计要求	符合设计要求	
2	桥架支架检查		设计要求	符合设计要求	
3	桥架平整度检查		规范要求	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			图尺		
检验人员	王超		检验日期	2019 年 8 月 28 日	