

平行检验记录表

工程名称：荆门万华居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JMWII-PXJY-024

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桥架安装及高压电缆沟	施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
		其他	1#、2#、3#箱变高压电缆沟、4#仓库桥架安装		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	4#仓库	施工规范及设计	个别位置安装不合格	不合格	
2	1#、2#、3#箱变高压电缆沟	施工规范及设计	深度不符合设计要求	不合格	
3					
4					
检验结论		不符合设计图纸要求			
检验仪器及编号		观感、钢卷尺			
检验人员	李仓全 蔡松林	检验日期	 2014 年 11 月 13 日		



扫描全能王 创建